

Ablehnung des aktuellen DIN-Entwurfs zu Raumlufotechnischen Anlagen im OP

September 2016

Berlin/Neuss - Der Arbeitskreis Krankenhaus- und Praxishygiene der AG medizinisch wissenschaftlicher Fachgesellschaften (AWMF) hat in seiner Sitzung am 28.08.2016 den aktuellen Normenentwurf zur DIN 1946 diskutiert. Ergebnis ist eine kritische Stellungnahme, da zu befürchten ist, dass mit der neuen Version bisherige Standards und Qualitätssicherungsaspekte verloren gehen.

Aus Sicht der chirurgisch tätigen Kollegen in Deutschland ist der aktuelle Normenentwurf in der vorliegenden Fassung abzulehnen, da der Entwurf lufthygienetechnische Abnahmeverfahren vorsieht, zu denen bisher keine publizierten Daten vorliegen und welche grundsätzliche Mängel aufweisen. Dabei soll die hygienische Abnahme auf eine visuelle, d.h. subjektive und schlecht reproduzierbare Prüfung reduziert werden. Störgrößen wie OP Leuchten und Deckenversorgungseinheiten u.a. sind im Prüfaufbau nicht vorgesehen.

Die Ablehnung des Entwurfes haben 17 Fachgesellschaften und Verbände unterschrieben, so auch der BVASK.

 [Brief-DIN_RLT-Anlagen.pdf \(1,3 MB\)](#)

[Zurück](#)